



呼び径	板厚	L	b	ℓ	r
D	t				
75	0.6	100	8	60	90
100	0.6	110	8	60	100
125	0.6	135	8	60	125
150	0.6	160	10	60	150
175	0.6	185	10	60	175
200	0.6	200	10	60	200
225	0.6	225	10	60	225
250	0.6	250	10	60	250
275	0.6	275	10	60	275
300	0.6	300	10	60	300
325	0.8	325	13	60	325
350	0.8	350	13	60	350
375	0.8	375	13	60	375
400	0.8	400	13	60	400
450	0.8	450	13	60	450
500	0.8	500	13	60	500
550	0.8	550	13	60	550
600	0.8	600	13	60	600
650	0.8	650	13	60	650
700	0.8	700	13	60	700
750	1.0	750	13	60	750
800	1.0	800	13	60	800
850	1.0	850	13	60	850
900	1.0	900	13	60	900
950	1.0	950	13	60	950
1000	1.0	1000	13	60	1000

下表は平成19年度版/公共建築工事標準仕様書に準じています。

呼び径 D	外径公差	長さ公差 (b、L、ℓ)
φ75~φ700	-1.2~-1.9	0~+1
φ750~φ1000	-2.0~-2.2	0~+1

単位：mm

※材質：亜鉛鋼板

記号	年月日	備考
△	・	・
△	・	・
△	・	・

名称	エルボ90°				
型式	E90° (φ75~φ1000)				
承認	検図	製図	図番	08-211003	
	橋本	池上	工藤	図法	三角法
				日附	2008.11.28
 <b>株式会社 深川製作所</b>					